

№ 0006316



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
РОСС.RU.32320.04ИЦРО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 17.04.2025 по 16.04.2030  
№ RU.RU.11ПБ44.Н01210

ОКПД2 23.99.19.110  
ТН ВЭД 6806

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ»  
ОГРН: 1196658064130, ИНН: 6683016438  
Адрес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, ул.  
Весовая, строение 6, помещение 2. Телефон: +7 (343) 207-40-40, E-mail: info@unicover.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ»  
Адрес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, ул.  
Весовая, строение 6, помещение 2

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 108808, г.  
Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, п. Первомайское, ул. Центральная, д.  
24, помещ. 19п. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.  
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Термочехлы UNICOVER®, выпускаемые по ТУ 23.99.19-007-41557602-2021  
согласно приложениям № 000077- № 000079. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 Метод I, II  
Группа горючести – НГ (негорючие), Г1 (слабогорючие).  
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0, КМ1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола исследований (анализа) № ТП/25-02598 от 16.04.2025 года,  
выданного Испытательной лабораторией «ТестПРО», аттестат  
аккредитации RU.RU.750Д12

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.99.19-007-41557602-2021 «Термочехлы UNICOVER®»

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.Н. Гусарова

С.Р. Ейников



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 000077

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
«Всероссийский центр экспертизы и качества»

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.RU.11ПБ44.Н01210

| Обозначение<br>национального<br>стандарта или<br>свода правил | Наименование<br>национального<br>стандарта или<br>свода правил    | Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подтверждение<br>требованиям<br>национального<br>стандарта или<br>свода правил                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94<br>Метод I                                      | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минеральной ваты в обкладке из:<br>стеклоткани (без покрытия, с<br>высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, прошитая<br>металлонитью);<br>кремнеземной ткани (без покрытия, с<br>полиуретановым покрытием, с покрытием<br>вермикулитом); базальтовой ткани (без<br>покрытия).                                                                   | Группа<br>горючести – НГ<br>(негорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ0. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод I                                      | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минеральной ваты на основе<br>базальтового супертонкого волокна (БСТВ) в<br>обкладке из: стеклоткани (без покрытия, с<br>высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, прошитая<br>металлонитью);<br>кремнеземной ткани (без покрытия, с<br>полиуретановым покрытием, с покрытием<br>вермикулитом); базальтовой ткани (без<br>покрытия).             | Группа<br>горючести – НГ<br>(негорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ0. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод I                                      | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из муллитокремнеземистой огнеупорной<br>ваты (стекловолокно огнеупорное керамическое)<br>в обкладке из: стеклоткани (без покрытия, с<br>высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, прошитая<br>металлонитью);<br>кремнеземной ткани (без покрытия, с<br>полиуретановым покрытием, с покрытием<br>вермикулитом); базальтовой ткани (без<br>покрытия). | Группа<br>горючести – НГ<br>(негорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ0. |

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.Н. ГусароваС.Р. Ейников

№ 000078

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
«Всероссийский центр экспертизы и качества»

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.RU.11ПБ44.H01210

|                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94<br>Метод I  | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из кремнеземного материала в обкладке из:<br>стеклоткани (без покрытия, с<br>высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, прошитая<br>металлонитью);<br>кремнеземной ткани (без покрытия, с<br>полиуретановым покрытием, с покрытием<br>вермикулитом); базальтовой ткани (без<br>покрытия).                  | Группа<br>горючести – НГ<br>(негорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ0.    |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод I  | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минераловатного иглопробивного<br>материала в обкладке из: стеклоткани (без<br>покрытия, с высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, прошитая<br>металлонитью);<br>кремнеземной ткани (без покрытия, с<br>полиуретановым покрытием, с покрытием<br>вермикулитом); базальтовой ткани (без<br>покрытия). | Группа<br>горючести – НГ<br>(негорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ0.    |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минеральной ваты в обкладке из:<br>стеклоткани (с силиконовым покрытием, с<br>фторопластовым покрытием, с алюминиевым<br>покрытием);<br>кремнеземной ткани (с силиконовым<br>покрытием).                                                                                                                                   | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минеральной ваты на основе<br>базальтового супертонкого волокна (БСТВ) в<br>обкладке из: стеклоткани (с силиконовым<br>покрытием, с фторопластовым покрытием, с<br>алюминиевым покрытием);<br>кремнеземной ткани (с силиконовым<br>покрытием).                                                                             | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.Н. Гусарова

С.Р. Ейников



№ 000079

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
«Всероссийский центр экспертизы и качества»

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.RU.11ПБ44.H01210

|                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из вспененного каучука в обкладке из:<br>стеклоткани (без покрытия, с<br>высокотемпературной пропиткой, с<br>полиуретановым покрытием, с фторопластовым<br>покрытием, прошитая металлонитью, с<br>алюминиевым покрытием, с силиконовым<br>покрытием); кремнеземной ткани (без покрытия,<br>с полиуретановым покрытием, с силиконовым<br>покрытием, с покрытием вермикулитом);<br>базальтовой ткани (без покрытия). | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из муллитокремнеземистой огнеупорной<br>ваты (стекловолочно огнеупорное керамическое)<br>в обкладке из: стеклоткани (с силиконовым<br>покрытием, с фторопластовым покрытием, с<br>алюминиевым покрытием);<br>кремнеземной ткани (с силиконовым<br>покрытием).                                                                                                                                                      | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из кремнеземного материала в обкладке из:<br>стеклоткани (с силиконовым покрытием, с<br>фторопластовым покрытием, с алюминиевым<br>покрытием);<br>кремнеземной ткани (с силиконовым<br>покрытием).                                                                                                                                                                                                                 | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |
| ГОСТ 30244-94<br>Метод II | Материалы<br>строительные.<br>Методы<br>испытаний на<br>горючесть | Термочехлы UNICOVER® с теплоизоляционным<br>слоем из минераловатного иглопробивного<br>материала в обкладке из: стеклоткани (с<br>силиконовым покрытием, с фторопластовым<br>покрытием, с алюминиевым покрытием);<br>кремнеземной ткани (с силиконовым<br>покрытием).                                                                                                                                                                                                | Группа<br>горючести – Г1<br>(слабогорючие).<br><br>Класс пожарной<br>опасности<br>строительный<br>материалов –<br>КМ1. |

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.Н. Гусарова

С.Р. Ейников

